



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ПД-01-701-(1).....

гр. Пазарджик, 18.12..... 2023 г.

ДО

Г-Н К

Ф

Ф

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Закупуване и монтаж на мобилна хладилна камера за интензивно охлаждане и дългосрочно съхранение на собствена земеделска продукция, оборудвана с допълнителен стерилизиращ охладител, предназначен за интензивно охлаждане без замразяване и дългосрочно съхранение на земеделска продукция, на база полезен модел № 4544 U1“, разположена в УПИ III-общ., кв. 122 по плана на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, внесено с уведомление вх. № ПД-01-701/14.12.2023 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН Ф

Във връзка с Ваше уведомление по чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 62 от 5 Август 2022 г.), което се приема и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*(посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на ИП е закупуване и монтаж на мобилна хладилна камера за интензивно охлаждане и дългосрочно съхранение на собствена земеделска продукция, оборудвана с допълнителен стерилизиращ охладител, предназначен за интензивно охлаждане без замразяване и дългосрочно съхранение на земеделска продукция, на база полезен модел № 4544 U1, разположена в УПИ III-общ., кв. 122 по плана на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик.

Характеристиките на хладилната камера са:

- конструкция на камерата – студено валцовани стоманени колони и греди
- изолация на стени – полиуретанови панели с дебелина от 120 мм
- изолация на таван – полиуретанови панели с дебелина от 120 мм и метална скара.

- подът – полиуретанови панели с дебелина до 120 мм
- врата – двойна шарнирна врата от стоманена ламарина с дебелина 1.5 мм и изолация.

Параметрите на хладилната камера са: полезен обем – 64.2 м³, вместимост до 12 палета (с размер 1200/1000/2050 мм), капацитет на охлаждане от 25°C до 4°C. Всяко пале събира по 5 касетки на ред в 13 реда или общо 65 касетки с габаритен размер 560/375/160. При средно тегло от 7 кг на касетка, средното тегло е 455 кг на пале. Общата вместимост на камерата изразена в килограми е около 5460 кг/цикъл, като за качествено охлаждане и съхранение следва да остава свободен обем за циркулация на студен въздух. Камерата е оборудвана с Въздушно-охлаждаем компресорно-кондензаторен хладилен агрегат за фреон R449A/R448A. Хладилният агрегат е възможно да работи на два режима – на охлаждане (при който камерата работи с по-голям въздухообмен – кубичен метър въздух за единица време) и на съхранение (при който камерата не отнема, а поддържа постоянна температура, което позволява продажба на продукцията на дребно на по-високи цени).

Основните процеси, които ще се осъществяват са хладилно охлаждане и съхранение на земеделска продукция. Земеделският производител разполага с около:

- 5.7 дка площ, на която отглежда сливи. Добивите достигат до 1500 кг от декар, като общата продукция, която се очаква да се охлажда и съхранява е около 8.5 тона/годишно.
- 33 дка площи, на които отглежда маслодайна роза. Добивите достигат до 400 кг/дка или 13.2 тона/годишно.

Тези добиви предполагат минимум 4 цикъла на запълване на хладилната камера. Розовият цвят се бере и съхранява пролетта, а сливите през есента и съответно хладилната камера ще се ползва почти целогодишно за охлаждане и съхранение.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от *ЗООС* процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

ИП не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е BG0001389 „Средна гора“, от която ИП отстои на повече от 490 м.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;

- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Закупуване и монтаж на мобилна хладилна камера за интензивно охлаждане и дългосрочно съхранение на собствена земеделска продукция, оборудвана с допълнителен стерилизиращ охладител, предназначен за интензивно охлаждане без замразяване и дългосрочно съхранение на земеделска продукция, на база полезен модел № 4544 U1“, разположена в УПИ III-общ., кв. 122 по плана на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

