



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № РД-01-713/18.12.2023

Пазарджик, 21.12......2023 год.

ДО

ЕТ „ГРИМИ – ХЮСЕИН ХЮСЕИН“

ГР. ПЕЩЕРА, УЛ. „ПЕТЪР ГОРАНОВ“ № 31, ОБЩ. ПЕЩЕРА

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ № 78

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Автономна фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с мощност до 200 kWp и модулна батерия, с капацитет до 600 kWh за съхранение на енергия изцяло за собствени нужди“ в имот с идентификатор 66559.5.32, в м. Ламбурките, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-713/18.12.2023 г.

Във връзка с внесената документация с вх. № ПД-01-713/18.12.2023 г., Ви уведомявам следното:

След разглеждане на представеното от Вас уведомление Ви информирам, че заявеното ИП не попада в обхвата на чл. 95, ал. 1 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда* (Наредба за ОВОС), тъй като съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 на ЗООС, ОВОС се извършва на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии съгласно Приложения № 1 и 2 на ЗООС и за техните изменения или разширения, при чието осъществяване са възможни значителни въздействия върху околната среда.

С инвестиционното предложение се предвижда да се изгради автономна фотоволтаична електроцентрала, с мощност до 200 kWp и модулна батерия, с капацитет до 600 kWh за съхранение на енергия изцяло за собствени нужди в имот с идентификатор 66559.5.32 в м. Ламбурките по КККР на с. Синитово, общ. Пазарджик, който е с обща площ 38 666 кв. м., урбанизирана територия, с НТП За животновъден комплекс.

Фотоволтаичната електроцентрала ще се състои от 350 монокристални панели (всеки с мощност 570 Wp), монтирани на по част от покривите на съществуващите в имота сгради и два инвертора, всеки с мощност 100 kVA. Модулната батерия с капацитет до 600 kWh ще бъде литиево-йонна, със собствен инвертор, поставена в контейнер върху бетонен фундамент.

Произведената електроенергия ще се ползва изцяло за собствени нужди.

Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура, ще се използва съществуващата.

Настоящото ИП не е свързано с използването на води.

Всички отпадъци, генерирани вследствие реализацията и експлоатацията на обекта, ще се съхраняват и управляват, съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

Предвид гореизложеното за това инвестиционно намерение няма основание да се изискват и съответно да се провежда процедура по оценка на въздействието върху околната среда, регламентирана с глава шеста на ЗООС.

Така заявеното намерение **не попада** и в обхвата на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).

Предвид гореизложеното **няма основание да се изискват и съответно да се провеждат процедури** по глава шеста от ЗООС както и процедура по оценка за съвместимост по реда на ЗБР и Наредбата за ОС за това намерение.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

