



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите  
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изм. № ПД-01-73-11/.....

гр. Пазарджик, 24.02.2020 г.

ДО

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ГР. СОФИЯ 1169, ПЛ. „НАРОДНО СЪБРАНИЕ“ № 2

**Относно:** Инвестиционно предложение (ИП) „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) – Реконструкция на котелно стопанство в Лечебно – възстановителната база на Народното събрание” в поземлен имот с идентификатор 10450.501.1943, по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-73/11.02.2020 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-73/11.02.2020 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на ИП е извършване на строително-монтажни работи (СМР) за реконструкция на котелно стопанство в Лечебно-възстановителната база на Народното събрание – гр. Велинград (ЛВБ на НС-Велинград), в поземлен имот с идентификатор 10450.501.1943, по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик. С цел оптимизиране на разходите за отопление и използване на потенциала на съществуващото котелно стопанство в ЛВС на НС-Велинград се предвижда замяна на горивото нафта с компресиран природен газ. Реконструкцията на котелното стопанство предвижда демонтиране на Котел 1 и запазване на възможността за Котел 2 да работи и с гориво нафта, като ще му се смени горелката и ще се монтира нова комбинирана горелка за нафта и природен газ. Допълнително ще се изгради каскада от 6 стенни газови котли всеки един с мощност 150 kW (или общо 900 kW), заместващи демонтирания Котел 1. Димоотвеждането на каскадата ще се осъществи, чрез изграждане на общ комин от неръждаема тръба, преминаващ през съществуващия зидан комин. Ще се изгради система за газсигнализация и аварийна вентилация.

За захранване на котлите с компресиран природен газ се предвижда изграждане на открита площадка за съхранение на газовото гориво, което ще се доставя до ЛВП на НС-Велинград на батерии от група бутилки:

- Платформа с монтирани батерии от бутилки (с размери д/ш/в в см – 745/248/250), транспортируема, състояща се от 135 броя по 90 л (общо 12 150 л), свързани хоризонтално в 3 групи (всяка със собствена спирателна арматура), заедно с тронкети (тройници) и фитинги за стоманена тръба Ø12x2, оборудвана със спирателна и измервателна арматура с общ обем 3037,5 м<sup>3</sup>. Тегло с пълни бутилки – 14 500 кг.
- Батерия от бутилки – стационарна, състояща се от 53 броя по 90 л (общо 4 770 л), свързани хоризонтално заедно с тронкети (тройници) и фитинги за стоманена тръба

Ø12x2, оборудвана със спирателна и измервателна арматура с общ обем 1192,5 нм<sup>3</sup>. Тегло с пълни бутилки – 5800 кг. Ще се използва за допълнително стационарно хранилище с цел да не се преустановява подаването на газ при смяна на платформата.

Съгласно представената информация, количествата компресиран природен газ, които се очакват да бъдат налични на площадката, са под праговите количества, посочени в част 2 на приложение 3 от Закона за опазване на околната среда, поради което площадката не следва да се класифицира като предприятие с нисък или висок рисков потенциал.

Имотът, предмет на ИП, е с изградена пътна и техническа инфраструктура. Вода ще се използва при първоначалното запалване на инсталацията, като количеството е незначително и евентуално ще се допълва в процеса на работа. Водата се осигурява от питейната мрежа.

Строителните и битови отпадъци, генерирани по време на реализацията и експлоатацията на ИП, ще се съхраняват и управляват, съгласно изискванията на *Закона за управление на отпадъците (ЗУО)*.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентираните с глава шеста от *Закона* процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, включена в списъка от защитени зони, обявена със Заповед № РД-835 от 17 ноември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.108 от 19.12.2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-890/26 ноември 2013 г. (ДВ бр. 107 от 13 февруари 2013 г.), от която отстои на не по-малко 3,82 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) – Реконструкция на котелно стопанство в Лечебно – възстановителната база на Народното събрание“ в поземлен имот с идентификатор 10450.501.1943, по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените

С уважение,

**КОСТАДИН ГЕШЕВ**

Директор на РИОСВ – Пазарджик

