



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изм. № .. 112-01-98/(1)

гр. Пазарджик, .. 19.02. 2021 г.

ДО

ИНЖ. ГЕОРГИ КОХЧИЕВ

РЪКОВОДИТЕЛ КЕЦ БЕЛОВО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на Кабелна линия 20 kV от ТП № 1 в с. Симеоновец до БКТП № 7 в с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик“, внесено с вх. № ПД-01-98/11.02.2021 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-98/11.02.2021 г. за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на инвестиционното предложение е подмяна на ВЛ СН с КЛ СН от ТП №1 в с. Симеоновец до БКТП № 7 в с. Варвара, което е част от мрежовата концепция на КЕЦ за инвестиции и ремонт за 2021 г. С ИП се предвижда да се положи нов кабел 20 kV от ТП1 в УПИ I-Трафопост, кв. 212А - с. Симеоновец (новият кабел ще бъде тип NA2XS(F)2Y - 20kV 3x1x185mm²).

Трасето на подземния кабел започва от т. 1' - съществуващия ТП 1. След т. 1 продължава в западна посока до т. 2, след която продължава на юг и достига до т. 3. От нея трасето на кабела сменя посоката си на изток и достига до т. 4. От т. 4 трасето отново сменя посоката си-на юг и достига до т. 5. Между т. 4 и 5, трасето на кабела 20 kV пресича ул. „23-та“ и ще се изтегли в защитна PVC тръба Ø160 на дълбочина 1,1 m под терена. От т. 5 трасето на кабела продължава на югозапад достигайки до т. 6. Между т. 5 и т. 6, трасето на кабела 20 kV пресича ул. „30-та“ и ще се изтегли в защитна PVC тръба Ø160 на дълбочина 1,1 m под терена. От т. 6 трасето продължава на югозапад и достига до т. 7, в която сменя посоката си на югоизток и достига до т. 8. От т. 8 трасето на подземния кабел сменя посоката си на югоизток и достига до т. 9. Между т. 8 и т. 9 трасето на кабела пресича ул. „18-та“ и ул. „19-та“ и ще се изтегли в защитна PVC тръба Ø160 на дълбочина 1,1 m под терена. От т. 9 трасето на кабел 20 kV сменя посоката си на югозапад, достигайки до т. 10, в която сменя посоката си на югоизток и достига до т. 11. От т. 11 трасето на кабела сменя посоката си на югозапад достигайки до т. 12. Между точки 11 и 12 /км 3+115/ трасето на кабела пресича републикански път III-8404 „Варвара-Семчиново“. Пресичането при км 3+115/урбанизирана територия на с.Симеоновец/ ще се осъществи чрез хоризонтален сондаж. От т. 12 трасето на кабел 20 kV продължава на югоизток, пресичайки ул. „31-ва“ и достига до т. 13. От т. 12 до т. 13 трасето на кабела преминава изцяло в землището на с. Симеоновец. Кабела ще бъде положен на 0,6 m от имотните граници на прилежащите имоти. От т. 13 трасето на кабел 20 kV продължава в югоизточна посока и достига до т. 14.

В т. 14 сменя посоката си на североизток и достига до т. 15. Между т. 14 и т. 15 трасето на кабела пресича републикански път Ш-8404. Пресичането е при км 2+890 на път Ш-8404 извън урбанизираната територия на с. Варвара и ще се осъществи чрез хоризонтален сондаж. От т. 15 трасето на подземния кабел 20 kV сменя посоката си на югоизток и достига до т. 16. От т. 16 продължава в същата посока и достига до т. 17. Между точки 16 и 17 трасето на кабела пресича отводнителен канал ПИ 10104.349.668. В този участък кабел 20 kV ще бъде изтеглен в защитна стоманена тръба Ø160 mm. От т.17 трасето на кабела продължава в югоизточна посока и достига до т. 18. На местата, където пресича пътища кабела ще се изтегли в защитна PVC тръба Ø160 на дълбочина 1,1 m под терена. От т. 18 трасето на кабела продължава в същата посока и достига до т. 19, в която сменя посоката си на североизток, достигайки до т. 20. В т. 20 трасето на кабела отново сменя посоката си – на югоизток и достига до т. 21. В т. 21 сменя посоката си на югозапад и достига до т. 22 - БКТП №7 с. Варвара-съществуващ. Тази точка се явява крайна за трасето на кабел 20 kV от ТП1 в УПИ I-Трафопост, кв. 212А-с. Симеоновец до БКТП7 в УПИ IV, кв. 2А - с. Варвара, община Септември, област Пазарджик. От т. 13 до т. 22 трасето на кабела преминава изцяло в землището на с. Варвара. Кабела ще бъде положен на 0,6 m от имотните граници на прилежащите имоти.

Общата дължина на трасето на новия подземен кабел 20 kV от ТП1 в УПИ I-Трафопост, кв. 212А - с. Симеоновец до БКТП № 7 в УПИ IV, кв. 2А - с. Варвара е 1400 m.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентираните с глава шеста от *Закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка*.

Трасето, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, съгласно *Закона за биологичното разнообразие*, както и в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона BG0001386 „Яденица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение № 661 /2007 г. (ДВ бр. 85/ 2007 г.), от която трасето отстои на не по-малко от 0.48 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП „Изграждане на Кабелна линия 20 kV от ТП № 1 в с. Симеоновец до БКТП № 7 в с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,
КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ-Пазарджик

