


Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС
(Ново - ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г.
изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ-ПАЗАРДЖИК



У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

ОТ ОБЩИНА БРАЦИГОВО

тел. 03552/ 2105; e-mail: kmet@bratsigovo.egov.bg

(име, адрес и телефон за контакт)

ГР. БРАЦИГОВО, УЛ. „АТАНАС КАБОВ“, № 6а

(седалище)

Пълен пощенски адрес:

п.к. 4579, гр. Брацигово, област Пазарджик, ул. „Атанас Кабов“ № 6а

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): тел. 03552/ 21 05; e-mail: kmet@bratsigovo.egov.bg

Управител/ изпълнителен директор на фирмата възложител:

НАДЕЖДА КАЗАКОВА – КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

Лице за контакти: Иванка Влахова – ст.спец РАПУТ , тел. 03552/20-65, вътр. 106

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че обект : „Реконструкция на съществуващи и изграждане на нови канализационни мрежи и съоръжения, и съществуващи водопроводи и 1бр. ПСОВ с.Исперихово – 1етап“, община Брацигово, област Пазарджик, Община Брацигово има следното инвестиционно предложение: „Реконструкция на съществуващи и изграждане на нови канализационни мрежи и съоръжения, и съществуващи водопроводи и 1бр. ПСОВ с.Исперихово – 1етап“,

Целта на проекта е да се реконструира съществуващ водопровод, да се допълни с нова водопроводна мрежа, да се изгради нова канализация, както и да се изгради нова пречистителна станция .

След изграждане на същите, ще се подобри значително водоснабдяването и извеждането и пречистването на отпадните води, с което ще се намали неблагоприятното въздействие върху околната среда и ще се елиминира директното заустване на напречистени отпадъчни води в реката приемник.

1. Резюме на предложението:

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Проектът предвижда реконструкция на съществуващ водопровод, изграждане на нови канализационни мрежи и съоръжения, и изграждане на 1бр. ПСОВ.

Обектът има местно значение за подобряването на водоснабдяването, извеждането и пречистването на битови води, тъй като съществуват проблеми с недостатъчен напор и критични точки, липса на водоподаване в часовете на максимална консумация.

Ново проектираната вътрешна водопроводна мрежа на северния квартал на с.Исперихово е 2 092м, като се използват PE-HD тръби на челна заварка със следните диаметри:

PE-HDф 90- 1534м

PE-HDф 110- 97м

PE-HDф 140- 461м

Предвижда се монтиране на спирателни кранове на всички второстепенни клонове, които се отклоняват от главния клон. По мрежата са предвидени кранове изолиращи отделни участъци в случай на авария.

Проектирани са на пожарни хидранти 70/80 висок монтаж ма максимално разстояние един от друг 150м

Пречистителната станция се състои се от открити технологични съоръжения – преливник на входа, суха камера с дробилка, входна помпена станция, биобасейн, вторичен утайтел, контактен резервоар, дебитометър на изход, силоз за утайка. Освен това има и обслужваща сграда за персонал и МСС.

Канализационната мрежа е решена с един главен колектор и 11 второстепенни канала, които отводняват площите съответно на север от пътя, преминаващ по протежение на цялото село в посока изток-запад.

Отпадните води заустават в пречиствателна станция за битови води, като преди нея чрез преливник се отливат дъждовните води в реката.

Ревизионните шахти се предвиждат в началото на всеки канален клон, при всяка вертикална и хоризонтална чупка, при включване на клонове, при промяна на профила на канала, при скокове, за избягване на големи наклони и при дълги участъци на задължителните разстояния.

Уличните дъждоприемни шахти служат да приемат и отвеждат атмосферните води, паднали върху покриви, дворове, улици и др. и непопити от почвата като се предвиждат на уличните кръстовища и по дължина на улиците. Дъждоприемните шахти се свързват към канализационните мрежи с тръбопровод с вътр.диаметър 200мм и дължина до 40м.

Сградните канални отклонения отвеждат отпадните води от сградите и дворовете в имотите до уличните канални клонове. Изпълняват се от главната РШ в имота до уличния канал.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Водопроводът и канализацията ще бъда реализирани в регулацията на с.Исперихово, общ.Брацигово. Пречиствателната станция ще бъде реализирана в УПИ XI-За ПСОВ, кв.7 по плана на с.Исперихово, общ.Брацигово

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Няма такива

6. Очаквани вещества, които ще бъдат еmitирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Няма такива.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Няма такива.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

Смесени битови отпадъци от хората, които ще се образуват при експлоатацията на обекта, ще се събират и извозват до контейнери на фирмата, поддържаща чистотата в общината;

Строителни отпадъци, който ще се образуват по време на строителството на обекта. Те ще се събират на определено за целта място на площадката или в контейнер и ще се извозват на регламентирано депо за строителни отпадъци.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водопътна изгребна яма и др.)

Предвидените ремонтни дейности не са свързани с формирането на отпадъчни води.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Няма такива.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Няма .

Прилагам:

3. Други документи по преценка на уведомителя:

- 3.1. Работен проект
4. Електронен носител – 1 бр.
5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща

Дата:

Уведомител:...



Кмет на община Брацигово / Надежда Казакова /