



ОБЩИНА БРАЦИГОВО

Изх. № 16-05-24 # 1
.....16.07.....2024г.

РИОСВ ПАЗАРДЖИК
УЛ. „ГЕНЕРАЛ ГУРКО“ №3
ГР.ПАЗАРДЖИК

На вх. № 16-05-24/04.07.2024
На ваш изх.№ ПД-01-308/05.07.2024г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с наше уведомление за инвестиционно предложение вх. № ПД-01-308/05.07.2024г. относно изграждане на ПСОВ с.Исперихово, предоставяме допълнителна информация:

Еквивалентните жители са определени при норма на замърсимост БПК5 за ЕЖ = 60 гр./ЕЖ/ден.

Нормата на замърсеност от един жител Е.Ж е:

БПК5 = 60 гр./ж. дн

НВ = 70гр./ж. дн

Общ азот = 11 гр./ж. дн

Общ фосфор = 1.8 гр./ж.дн.

Изискванията към качествените параметри на пречистената вода на изход от ПСОВ са:

БПК5 25мг/л

ХПК 125мг/л

НВ 35 мг/л.

Технологичната схема на ПСОВ с. Исперихово - висока зона предвижда пълно биологично пречистване на отпадъчните води по метода „продължителна еарация“ с активна утайка. Използвана е класическата схема с биобасейн и вторичен утаител. ПСОВ е решена като компактна станция. Съоръженията са обединени в два конструктивни блока. Блоксъоръжение - 1 обединява входна шахта, чакъл-пясъкозадържател, преливник, суха камера с дробилка и входна помпена станция с потопени помпи. Блоксъоръжение – 2 обединява биобасейн, вторичен вертикален утаител, контактен резервоар и силос за утайка.

Обеззаразяването на пречистените води е с течен натриев хипохлорид. Излишната активна утайка е аеробно стабилизирана в биобасейна и се



ОБЩИНА БРАЦИГОВО

съхранява в силоза за утайка. Периодично се извозва с цистерна.
Пречистените води от ПСОВ се отвеждат до камерата за прелели дъждовни
води и се отвеждат към заустване на реката извън границите на площадката.

Приложено Ви изпращаме част Технологична на ПСОВ за проект:
„Реконструкция на съществуващи и изграждане на нови канализационни
мрежи и съоръжения, съпътстващи водопроводи и 1бр. ПСОВ,
с.Исперихово, община Брацигово – 1 етап“

Второ лице за контакт: Татяна Симонова – Еколог на Община
Брацигово, тел.: 03552/20-65

Надежда Казакова
Кмет на Община Брацигово

